

锅顶山生活垃圾焚烧发电厂2026年2月份排污信息统计表

一、废水污染物信息表：

排污口信息	废水执行标准	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 一级标准	许可排放总量 (t/a)	/
	排放口编号	WS-01	分布位置	厂区北边渗沥液处理站旁
	排放污染物种类	COD, NH3-N	排放去向	回用
污染物信息	污染物名称	排放标准 (mg/l)	排放浓度 (mg/l)	排放总量 (kg)
	COD	100	14.00	0
	NH3-N	25	0.38	0
监测信息	监测时间	监测报告编号		超标情况
	2026年2月	武华委检字2026 (02254) 号		无

二、废气污染物信息表 (一)：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)		
	排放口编号	DA001	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘, 二氧化硫, 氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准 (mg/m3)	排放浓度 (mg/m3)	排放总量 (吨)
	烟尘	30	2.50	0.13
	二氧化硫	100	0.00	0.09
	氮氧化物	300	55.00	3.71

监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	2026年2月	武华委检字2026（02250）号	无

三、废气污染物信息表（二）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2014）		
	排放口编号	DA002	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m3）	排放浓度（mg/m3）	排放总量（吨）
	烟尘	30	3.40	0.08
	二氧化硫	100	0.00	0.07
	氮氧化物	300	80.00	3.19
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2026年2月	武华委检字2026（02250）号	无	

四、废气污染物信息表（三）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2014）		
	排放口编号	DA003	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m3）	排放浓度（mg/m3）	排放总量（吨）
	烟尘	30	4.30	0.05
	二氧化硫	100	0.00	0.02

	氮氧化物	300	75.00	1.03
监测信息	监测时间	监测报告编号		超标情况
	2026年2月	武华委检字2026（02250）号		无

五、危险废物信息表：

废物名称	产生量(吨)	贮存量(吨)	规范转移处置量(吨)	倾倒丢弃量(吨)									
飞灰固化物 (WH18)	2851.32	27.62	2823.7	0									
检测信息	执行标准	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表1											
	检测单位	武汉华正环境检测技术有限公司											
检测结果汇总													
检测项目	含水率	汞	镉	铜	锌	铅	铍	钡	镍	硒	总铬	六价铬	砷
单位	%	mg/l											
标准限值	30	0.05	0.15	40	100	0.25	0.02	25	0.5	0.1	4.5	1.5	0.3
2026/2/3	16	ND	ND	0.12	1.34	ND	ND	1.02	0.08	0.0067	0.05	ND	0.0092
2026/2/10	14	ND	ND	0.16	1.47	ND	0.007	1.28	0.08	0.0065	0.15	ND	0.0763
2026/2/17	15	ND	ND	0.12	1.16	ND	ND	1.02	0.09	0.0069	0.05	ND	0.0181
2026/2/24	14	ND	ND	0.12	2.86	ND	ND	1.18	0.1	ND	0.22	0.135	ND

六、噪声污染物信息表

噪声执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类
检测频次	每季度一次

监测时间	检测单位	监测报告编号	超标情况
2026年1月6日	武汉华正环境检测 技术有限公司	武华委检字2026（00850）号	无

